

6. Trafostanice a zařízení VN / NN

zákoník práce, nařízení vlády č. 190/2022 Sb., příslušné technické normy ČSN

Povinnost se vztahuje na všechny provozovatele trafostanic a zařízení VN / NN. Tato zařízení jsou specifická tím, že jsou pod napětím 22 000 V / 400 V, a tedy mají speciální režim i pro údržbu. Do prostoru trafostanic nesmí vstupovat osoba, která nemá kvalifikaci dle nařízení vlády č. 194/2022 Sb. Důvodem je právě přítomnost vysokého napětí.

Zařízení musí mít určenou obsluhu, která provádí pravidelné prohlídky minimálně v četnosti jednou za 12 měsíců. Tato osoba musí vést kompletní provozní dokumentaci k zařízení včetně podrobných záznamů o provedené údržbě.

Četnost revizí zpravidla jednou za 3-4 roky.

Potřebujete poradit s tímto energetickým tématem?

Rádi Vám vysvětlíme fungování jednotlivých systémů a probereme s Vámi možné varianty řešení.

Činnost oddělení poradenství pro obce zahrnuje poskytování odborných poradenských služeb, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe i předávání aktuálních informací o legislativě a možnostech financování.

Poradenství je poskytováno **bezplatně**.

Více informací naleznete na našich webových stránkách:

<https://mskec.cz/poradenstvi-pro-obce/>