

## 8. Kontroly kotlů, spalinových cest a zdrojů tepla

zákon č. 201/2012 Sb., vyhláška č. 34/2016 Sb.,  
vyhláška č. 415/2012 Sb.

Kotle na pevná paliva:

- u kotle s výkonem do 300 kW je nutné provést kontrolu nejméně jednou za 3 roky,
- kotle 1. a 2. emisní třídy není možné provozovat od 1. 9. 2024.

Plynové kotle:

- servisní kontrola kotle musí být provedena každoročně,
- revize plynu musí být provedena minimálně jednou za 3 roky.

Spalinové cesty, komíny:

- kontrola spalinových cest musí být provedena minimálně jednou ročně,
- výjimka u kondenzačních kotlů, kde je povinnost jednou za 2 roky.

Krbové vložky a krby:

- dlouho se diskutuje, zda regulovat i krbové vložky, aktuálně však regulace není,
- instalovat je možné krbovou vložku, která splňuje aktuální předepsané parametry zákona v době pořízení a tedy jakoukoliv, kterou lze legálně zakoupit na území EU,
- na krby se emisní třídy nestanovují,
- nemají povinnost pravidelných kontrol.

### **Potřebujete poradit s tímto energetickým tématem?**

Rádi Vám vysvětlíme fungování jednotlivých systémů a probereme s Vámi možné varianty řešení.

Činnost oddělení poradenství pro obce zahrnuje poskytování odborných poradenských služeb, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe i předávání aktuálních informací o legislativě a možnostech financování.

Poradenství je poskytováno **bezplatně**.

Více informací naleznete na našich webových stránkách:

<https://mskec.cz/poradenstvi-pro-obce/>