

Bulletin 2026/08

Novelizace legislativy k nabíjecí infrastruktuře

Jak jsme Vám slíbili, informujeme vás o aktuálních změnách v oblasti energetiky vztahující se k nabíjecí infrastruktuře. V roce 2026 vstoupila v účinnost vyhláška č. 97/2026, která zásadním způsobem novelizuje původní vyhlášku č. 146/2024 Sb. a Zákon 406/2000 Sb.

U nových jiných než obytných budov, ve kterých se používá energie k úpravě vnitřního prostředí za účelem vytápění nebo chlazení, nebo změna dokončené jiné než obytné budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy, ve které se používá energie k úpravě vnitřního prostředí za účelem vytápění nebo chlazení, musí být parkoviště vybavena minimálně 1 dobíjecím bodem na každých 5 parkovacích stání. V případě kancelářských budov musí být jeden dobíjecí bod na každé dvě parkoviště. Dále je nutno myslet na povinnost instalovat kabeláž pro minimálně polovinu parkovacích stání a kabelovody pro zbývající parkovací stání k pozdější instalaci dobíjecích bodů pro vozidla kategorie L, jestliže má budova více než 5 parkovacích stání.

Jestliže je parkoviště ve vlastnictví vlastníka budovy a je umístěno uvnitř budovy, nebo s budovou fyzicky sousedí a není umístěno na veřejném prostranství, je povinnost instalovat minimálně 1 dobíjecí bod na každých 10 parkovacích stání pro automobily nebo alespoň 50 % kabelovodů parkovacích stání pro automobily dle § 167 písm. e) stavebního zákona.

Doporučuje se při výstavbě nového nebo při větší rekonstrukci stávajícího parkoviště zajistit přípravu pro elektromobilitu. U ostatních typů parkovišť platí pouze obecné doporučení.

Pro další informace ve vztahu k nabíjecí infrastruktuře je Vám k dispozici Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, oddělení poradenství pro obce.

Poradenství je poskytováno bezplatně.

Více informací naleznete na našich webových stránkách:

<https://mskec.cz/poradenstvi-pro-obce/>

Těšíme se na spolupráci.

oddělení poradenství pro obce

poradenstvi@mskec.cz

Ing. Jakub Dobosz, tel.: 739 697 770

Ing. Jan Garay, tel.: 608 975 786

Jiří Stachura, tel.: 605 593 006